



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: emercom@kaluga.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов
249833, г. Кондрово, ул. Демьяна Бедного, д. 2а, тел.: 8(48434) 4-64-67, E-mail: ond-40-6@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 2/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Родничок» г. Кондрово**

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 2 от «21» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 45 мин. «01» февраля 2021 г. по 14 час. 15 мин. «16» февраля 2021 г. проведена проверка главным государственным инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов подполковником внутренней службы Светашовым С.В., государственным инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Сырцовой Н.А. проведена проверка помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок» г. Кондрово, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Пушкина, д.57

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ детский сад «Родничок» г. Кондрово Петрухиной Татьяной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30, п. 56, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 (далее – ППР в РФ)	01.07.2021г.	
2.	Отсутствует световое табло «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим из помещения музыкального зала	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008	01.07.2021г.	

	непосредственно в коридор 1-ого этажа	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 5.3		
3.	Не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности, входящих в состав установки автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 ППР в РФ	01.07.2021г.	
4.	Не обеспечен уровень звука речевых пожарных оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами (речевые сообщения системы оповещения не слышны в отдельных помещениях)	п.4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; ч.1 п.2 ст.1, ч.3,4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.54 ППР в РФ	01.07.2021г.	
5.	На пути эвакуации (в коридоре), ведущем из кухни наружу, размещается мебель, коробки	п.16 ж) ППР в РФ	01.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору
«16» февраля 2021 год

Государственный инспектор Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору
«16» февраля 2021 года

С.В. Светашов

Н.А. Сырцова

Предписание для исполнения получил:
Законный представитель
«16» февраля 2021 года

Светашов

Заведующий МКДОУ детский сад «Родничок»
г. Кондрово Петрухина Татьяна Викторовна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Российская Федерация
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад
«Родничок»
г. Кондрово.
г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 57 –А
№ 59 от 18.03.2021 года

Государственному инспектору
Межрайонного отдела надзорной деятельности
И профилактической работы
Дзержинского, Юхновского, Износковского,
Медынского и Мосальского районов
Старшему лейтенанту внутренней службы
Н.А. Сырцовой

Заведующего
Детским садом
«Родничок» г.Кондрово
Т.В. Петрухиной

Отчет об исполнении Предписания

Администрация детского сада «Родничок» г. Кондрово сообщает
следующую информацию:

1. Дежурный обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара .
2. На объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
3. Установлено световое табло «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим из помещения музыкального зала непосредственно в коридор.
4. В ближайшее время будет проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности, входящих в состав установки автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ.
5. В ближайшее время будет обеспечен уровень звука речевых оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами.
6. Убрана мебель с путей эвакуации, ведущем из кухни наружу.

Заведующий детским садом



Петрухина
Т.В. Петрухина